Commune de Haute-Ajoie

Chevenez • Damvant • Réclère • Roche-d'Or • Rocourt

X:\NPC\000 Admin\022 Admin, personnel et exploitation\022.05 Informations publiques\022.05.040 Tous-ménages\Tout-ménages 2026\Qualité de l'eau 2026.docx

Information à la population

Qualité de l'eau potable dans le réseau de distribution communal

Origine de l'eau	SEHA Puits de Courtemaîche	Source « Les Sources »	Source « Fontaine l'Ermite »
Secteur de distribution	Chevenez Damvant Réclère Roche-d'Or Rocourt	Chevenez	Chevenez
Traitements	Filtration sur charbon actif, ultrafiltration et chloration	Rayonnement ultraviolet (UV)	Rayonnement ultraviolet (UV)

	Objectif qualité	Chevenez	SEHA – Courtemaîche
Date		26.10.2026	02.11.2026
Nitrate	< 40 mg NO_3/l	15.3 mg NO_3/l	21.3 mg NO_3/l
Dureté	Moyennement dure : 15 à 25 °f Assez dure : 25 à 32 °f	23.4 °f	28.1 °f

Analyse chlorothalonil R471811	Objectif qualité	Sources de Chevenez	SEHA – Courtemaîche
Du 26.10.2026	0.1 µg/l	< 0.02 µg/l	0.128 µg/l

Analyse PFAS	PFOA	PFHxS	PFOS
Objectif qualité	0.5 µg/l	0.3 µg/l	0.3 µg/l
Résultats du 26.10.2026 – Sources de Chevenez	< 0.001 µg/l	< 0.001 µg/l	< 0.001 µg/l

Chevenez, le 17 novembre 2026

Conseil communal de Haute-Ajoie